NVSPL

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS**
**CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. +370 5 234 4003, el.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt



# GERIAMOJO VANDENS CHEMINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. *Ch 10810/2025*

20 *25* m. *lapkričio* *7* d.

Užsakovas, adresas: ***UAB „Prienų vandenys", Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai*** **[E]**

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [ **X** ] yra data 20 ***25*** – ***03*** – ***16*** Nr. ***ST-PS-1-30***

Telefonas ***031960125*** El.paštas: ***inzinierius@prienuvandenys.lt***

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: ***V 14309***

Mėginio pavadinimas, kiekis : ***Vandentiekio vanduo, 1,5 l***

Gamintojas/savininkas: ***nenurodyta***

Mėginio paėmimo vieta: ***Vėžionių k., geriamojo vandens ruošykla, Lankų g. 1A, Vėžionių k., Jiezno sen., Prienų r. sav.***

Mėginį paėmė: ***Inžinierius Arvydas Ferevičius***
(pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginio paėmimo dokumento žymuo/Nr.: ***nenurodyta*** data: ***2025-11-03*** laikas: ***8.00 val.***

Mėginį pristatė: ***Inžinierius Arvydas Ferevičius***
(pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginys pristatytas: data: ***2025-11-03*** laikas: ***15.05 val.*** Mėginys galioja iki (data): ***nenurodyta***

Mėginio būsena: [ ] užšaldytas [ ] atšaldytas [ ] šviežias [ ] užkonservuotas [ ] kamb.temp. [ **5,0** ] °C temp.

Tyrimas pradėtas: ***2025-11-03*** baigtas: ***2025-11-06***

| Analitė | Tyrimo | | | Leidžiama iki *(HN 24:2023)* | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| | metodo žymuo | rezultatas | ± U | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Magnio, Kalcio kiekis ir Suminis kietumas*** | | | | | |
| ***Magnio kiekis*** | ***LST ISO 6059:1998 (N), LST ISO 6059:1998/P:2008 (N)*** | ***25*** | ***2*** | ***nereglamentuota*** | ***mg/l*** |
| ***Kalcio kiekis*** | ***LST ISO 6058:1998 (N), LST ISO 6058:1998/P:2008 (N)*** | ***79*** | ***4*** | ***nereglamentuota*** | ***mg/l*** |
| ***Suminis kietumas (suminis kalcio ir magnio kiekis)*** | ***LST ISO 6059:1998 (N), LST ISO 6059:1998/P:2008 (N)*** | ***2,96*** | ***0,10*** | ***nereglamentuota*** | ***mmol/l*** |
| ***Kalio kiekis*** | ***LST ISO 9964-2:1998 (N)*** | ***9,61*** | ***-*** | ***nereglamentuota*** | ***mg/l*** |

Mėginio likutis: [ ] grąžintas užsakovui [ **X** ] sunaikintas [ ] saugomas iki

Papildomi duomenys, pastabos: ***nenurodyta***

Tyrimą (-us) atliko: ***chemijos specialistė Tamara Lebedevič, chemijos specialistė Austėja Atkočiūnaitė***
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Cheminių tyrimų skyriaus vedėja Toma Petrulionienė***
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

| Analitė | Tyrimo | | | Leidžiama iki *(HN 24:2023)* | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| | metodo žymuo | rezultatas | ± U | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | |
|---|---|
| Paaiškinimai: | 1. < -mažiau tyrimo metodo kiekybinio nustatymo ribos; a < - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos. |
| | 2. U - pateikta išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties faktoriaus k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį. Naudojant kitą aprėpties faktorių, apie tai pažymima skiltyje "Papildomi duomenys, pastabos" arba Tyrimo protokolo priede. |
| | 3. N - neakredituotas metodas |
| | 4. Tyrimų protokolas turi būti naudojamas kaip vientisas dokumentas, jo skaidymas ar dalinis naudojimas draudžiamas. |
| | 5. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais mėginiais. |
| | 6. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas. |
| | 7. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu. |